

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Για την ανίχνευση του υψηλού βαθμού σε πετρέλαιο,
βιοντίξεϊλ, μείγματα και πετρελαίου θέρμανσης



<u>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</u>	<u>ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</u>
FCU-OX.6	6 ΤΕΜ.
FCU-OX.18	18 ΤΕΜ.



FUEL CHECKUP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TEST ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- ΒΗΜΑ 1.** Αφαιρέστε από την δεξαμενή σας μικρή ποσότητα πετρελαίου.
* Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για το χειρισμό του καυσίμου
- ΒΗΜΑ 2.** Γεμίστε το μπουκάλι του Test μέχρι επάνω όπως στην φωτογραφία, με το δείγμα καυσίμου που έχετε λάβει στο βήμα 1.
- ΒΗΜΑ 3.** Τοποθετήστε το καπάκι της φιάλης και σφίξτε καλά.
- ΒΗΜΑ 4.** Ανακινήστε καλά το μπουκάλι για 30 δευτερόλεπτα.
- ΒΗΜΑ 5.** Ερμηνεύστε και καταγράψτε τα αποτελέσματα.



Εάν το περιεχόμενο της φιάλης δείγματος γίνει κίτρινο τότε ο βαθμός οξύτητας είναι υψηλός. Ο υψηλός βαθμός οξύτητας είναι δείκτης αλλοίωσης του καυσίμου. Η παρατεταμένη χρήση αλλοιωμένου καυσίμου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. Αν το δείγμα παραμένει ροζ / μοβ, το καύσιμο έχει βαθμό οξέος το οποίο είναι χαμηλότερο από το όριο του test. Το όριο για τη δοκιμή αυτή είναι περίπου 0,3 +/- 0,05 mg KOH / g καυσίμου. Το ροζ / μοβ χρώμα υποδηλώνει ότι το καύσιμο περνάει το test.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μακριά από παιδιά, μετά από κάθε χρήση πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας. Δεν περιέχει τοξικά για τον άνθρωπο.
Τηλ. Κέντρο Δημητηριάσεων: 210 7793777



**FUEL
CHECKUP**

Αγίου Ιωάννου 17, Τ.Κ 17341, Αθήνα
Τηλ.: +30 211 850 6530 | E-mail: info@dieselexperts.gr
www.dieselexperts.gr